

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Свидетельство о регистрации №7747

Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.Действительно до: 28 июня 2022 г.Юридический адрес:

127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Почтовый адрес:

127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Ведомость дефектов

Цель испытания: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
 Дата проведения испытания: с 03.04.2023г. по 06.04.2023г.
 Код ОКП: _____ Заказчик: ООО "КОР"
 Наименование объекта Жилой дом Адрес: г.Москва, ЧИЧЕРИНА УЛ., дом 10 корп.1

№ пп	Элемент электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	Щитовая подъезд №2, вход с улицы	Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)	
2		Светильник не заземлен (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76)	
3	ВРУ в щитовой	Время автоматич.отключения более 5 сек. в Л.П. стойка ПЗ (ПУЭ п.1.7.79)	
4		Не закреплен автоматический выключатель АЕ2066 100А (ПУЭ п.3.1.14)	
5		Нет аппарата защиты после счетчика в секции №7 (ПУЭ п.7.1.65)	
6		Нет цветовой маркировки проводов на АВ освещения (ПУЭ п.1.1.29)	
7		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов в Л.П.стояков (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	
8		Под нулевой контакт более одного провода (ПУЭ п.3.4.7)	
9		Скрутки проводов в секциях №1,7 (ПУЭ п.2.1.21)	
10	Тамбура	Нет дефектов	
11	Подъезды	Светильник не заземлен на всех этажах (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76)	
12	Этажные эл.щиты	Нет цветовой маркировки проводов в ЭЩ во всех ЭЩ (ПУЭ п.2.1.31)	
13		Под нулевой контакт более одного провода во всех ЭЩ (ПУЭ п.3.4.7)	
14	Подвал	Коррозия лотков (ПУЭ п.2.1.29)	
15	Чердак	Нет дефектов	

Испытания провели:

Техник
(должность)

Был
(подпись)

Бычков А.Н.
(ф.и.о)

Техник
(должность)
Электромизмерительная лаборатория
Начальник электролаборатории:
(должность)
ООО "МЕКОМ"
(подпись)

Лаптев
(подпись)

Лаптев Д.С.
(ф.и.о)

Протокол проверил:

Начальник электролаборатории:
(должность)

Филимонов
(подпись)

Филимонов А.Н.
(ф.и.о)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).