

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Свидетельство о регистрации №7747  
Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.  
Действительно до: 28 июня 2022 г.

Юридический адрес:  
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194  
Почтовый адрес:  
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

**Ведомость дефектов**

Цель испытания: \_\_\_\_\_ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ \_\_\_\_\_  
Дата проведения испытания: \_\_\_\_\_ с 05.04.2022г. по 08.04.2022г. \_\_\_\_\_  
Код ОКП: \_\_\_\_\_ **Заказчик: ООО "КОР"** \_\_\_\_\_  
Наименование объекта Жилой дом \_\_\_\_\_ **Адрес: г.Москва, ЧИЧЕРИНА УЛ., дом 10 корп.1**

№ пп	Элемент электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	Щитовая подъезд №2, вход с улицы	Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)	
2		Светильник не заземлен (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76)	
3	<b>ВРУ в щитовой</b>	Время автоматич.отключения более 5 сек. в Л.П. стойка ПЗ (ПУЭ п.1.7.79)	
4		Не закреплен автоматический выключатель АЕ2066 100А (ПУЭ п.3.1.14)	
5		Несоответствие АВР - питание с одного ввода (выключен вводной автомат) (ПУЭ п.3.3.32)	
6		Нет аппарата защиты после счетчика в секции №7 (ПУЭ п.7.1.65)	
7		Нет цветовой маркировки проводов на АВ освещения (ПУЭ п.1.1.29)	
8		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов в Л.П.стояков (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	
9		Под нулевой контакт более одного провода (ПУЭ п.3.4.7)	
10		Скрутки проводов в секциях №1,7 (ПУЭ п.2.1.21)	
11	<b>Тамбура</b>	Нет дефектов	
12	<b>Подъезды</b>	Светильник не заземлен на всех этажах (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76)	
13	<b>Этажные эл.щиты</b>	Нет цветовой маркировки проводов в ЭЩ во всех ЭЩ (ПУЭ п.2.1.31)	
14		Под нулевой контакт более одного провода во всех ЭЩ (ПУЭ п.3.4.7)	
15	<b>Подвал</b>	Коррозия лотков (ПУЭ п.2.1.29)	

16	Чердак	Нет дефектов	
----	--------	--------------	--

Испытания провели:

Техник  
(должность)

Техник  
(должность)



Бычков А.Н.  
(ф.и.о)

Лаптев Д.С.  
(ф.и.о)

Протокол проверил:

Начальник электролаборатории:  
(должность)

Филимонов А.Н.  
(ф.и.о)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).