

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Свидетельство о регистрации №7747
Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.
Действительно до: 28 июня 2022 г.

Юридический адрес:
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194
Почтовый адрес:
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Ведомость дефектов

Цель испытания: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
Дата проведения испытания: с 22.01.2024г. по 25.01.2024г.
Код ОКП: _____ Заказчик: ООО "КОР"
Наименование объекта Жилой дом Адрес: г.Москва, ЕНИСЕЙСКАЯ УЛ., дом 11

№ пп	Элемент электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	Щитовая подъезд №2 , подвал , вход со двора	Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)	
2	ВРУ в щитовой	N- и РЕ-проводники подключены под общий контакт (ПУЭ п.7.1.36)	
3		Нет маркировки автоматического выключателя (ПУЭ п.3.1.7)	
4		Нет обозначения потребителя на электросчетчике (ПУЭ п.1.5.38)	
5		Под нулевой контакт более одного провода (ПУЭ п.3.4.7)	
6	Подвал	Оголенные провода (ПУЭ п.2.1.25)	
7		Открытые распаячные коробки	
8		Скрутки проводов (ПУЭ п.2.1.21)	

Испытания провели:

Техник (должность) _____ (подпись)
Техник (должность) _____ (подпись)
Электроизмерительная лаборатория ООО "МЕКОМ"

Бычков А.Н.
(ф.и.о)

Лаптев Д.С.
(ф.и.о)

Протокол проверил:

Начальник электролаборатории:
(должность)

(подпись)

Филимонов А.Н.
(ф.и.о)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).