

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Свидетельство о регистрации №7747
Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.
Действительно до: 28 июня 2022 г.

Юридический адрес:
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194
Почтовый адрес:
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Ведомость дефектов

Цель испытания: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
Дата проведения испытания: с 08.04.2024г. по 11.04.2024г.
Код ОКП: _____ Заказчик: ООО "КОР"
Наименование объекта Жилой дом Адрес: г.Москва, ЕНИСЕЙСКАЯ УЛ., дом 13 корп.1

№ пп	Элемент электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	Щитовая подъезд №2, подвал	Не заземлены металлорукава (ПУЭ п.1.7.76)	
2		Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)	
3	ВРУ в щитовой	Не закреплены автоматы освещения (ПУЭ п.3.1.14)	
4		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов в Л.П.стояков (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	
5		Под нулевой контакт более одного провода (ПУЭ п.3.4.7)	
6	Тамбура	Нет дефектов	
7	Подъезды	Светильник не заземлен на всех этажах (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76)	
8	Этажные эл.щиты	Нет этажных щитов на всех этажах	
9	Подвал	Светильник не заземлен (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76)	
10	Чердак	Нет дефектов	

Испытания провели:

Техник (подпись) Б.А.
Электроизмерительная лаборатория
Техник (подпись) Лантев Д.С.
ООО "МЕКОМ" (подпись)

Бычков А.Н.
(ф.и.о)

Лантев Д.С.
(ф.и.о)

Протокол проверил:

Начальник электролаборатории:
(подпись)

Филимонов А.Н.
(подпись)

Филимонов А.Н.
(ф.и.о)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).