

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов
в газифицированных (с электроплитами) помещениях

г. Москва

«13» июня 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель

ООО "Еврострой"
Иванов И.В.

Мастер ООО «Еврострой» Бренделев Н.В.

Чистильщики ООО «Еврострой» Бренделев Н.В., Некрасов Н.С.

Произвели осмотр технического состояния вентиляционных каналов в доме № 15 по адресу: ул. Енисейская с целью определения пригодности системы вентиляции в помещении в соответствии со СНиП. Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№ квартиры или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1-80	Вент. каналы системы - 1 шт. ка момент проверки чистятся	пригодны к эксплуатации

Представитель ООО "Еврострой"

Мастер ООО «Еврострой»

Чистильщики ООО «Еврострой»



И.В. Иванов
Бренделев Н.В.
Бренделев Н.В.
Некрасов Н.С.