

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Свидетельство о регистрации №7747
Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.
Действительно до: 28 июня 2022 г.

Юридический адрес:
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194
Почтовый адрес:
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Ведомость дефектов

Цель испытания: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
Дата проведения испытания: с 01.03.2023г. по 04.03.2023г.
Код ОКП: _____ Заказчик: ООО "КОР"
Наименование объекта Жилой дом Адрес: г.Москва, ЕНИСЕЙСКАЯ УЛ., дом 17 корп.1

№ пп	Элемент электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	Щитовая подъезд №3, этаж №1	Дверь щитовой открывается внутрь (ПУЭ п.7.1.29)	
2		Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)	
3	ВРУ в щитовой	Нет аппарата защиты после счетчика (ПУЭ п.7.1.65)	
4		Нет цветовой маркировки проводов на АВ освещения (ПУЭ п.1.1.29)	

Испытания провели:



 Техник (должность) _____ (подпись) _____ (дата) _____
 Техник (должность) _____ (подпись) _____ (дата) _____

Бычков А.Н.
(ф.и.о)

Лаптев Д.С.
(ф.и.о)

Протокол проверил:

Начальник электролаборатории:
(должность)

(подпись)

Филимонов А.Н.
(ф.и.о)

Частичная или полная перенечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).