

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Свидетельство о регистрации №7747  
Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.  
Действительно до: 28 июня 2022 г.


Юридический адрес:  
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194  
Почтовый адрес:  
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

### Ведомость дефектов

Цель испытания: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  
Дата проведения испытания: с 30.01.2024г. по 02.02.2024г.  
Код ОКП: \_\_\_\_\_ Заказчик: ООО "КОР"  
Наименование объекта Жилой дом Адрес: г.Москва, ЕНИСЕЙСКАЯ УЛ., дом 17 корп.1

| № пп | Элемент электроустановки    | Наименование дефекта  | Отметка об устранении |
|------|-----------------------------|---|-----------------------|
| 1    | Щитовая подъезд №3, этаж №1 | Дверь щитовой открывается внутрь (ПУЭ п.7.1.29)                 |                       |
| 2    |                             | Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)               |                       |
| 3    |                             | Нет средств пожаротушения                                       |                       |
| 4    | ВРУ в щитовой               | Нет аппарата защиты после счетчика (ПУЭ п.7.1.65)               |                       |
| 5    |                             | Нет цветовой маркировки проводов на АВ освещения (ПУЭ п.1.1.29) |                       |

Испытания провели:



Бычков А.Н.  
(ф.и.о.)  
  
Лаптев Д.С.  
(ф.и.о.)

Протокол проверил:

Начальник электролаборатории:  
(должность)
 
Филимонов А.Н.  
(ф.и.о.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.  
Исправления не допускаются.  
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).