

Акт № 3/1
выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с учетом аварийно-
диспетчерского обеспечения

г. Москва

30.10.2020

АО "МОСГАЗ" именуемое в дальнейшем "**Исполнитель**", в лице Рошу Е.В., действующего на основании доверенности № 20-03/198 от 15.01.2020, с одной стороны и ООО "КОР" именуемый(ая) в дальнейшем "**Заказчик**" в лице генерального директора Киселевой Л.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с договором № 01-64/18-УК/СВАО от 31.10.2017 "**Исполнитель**" выполнил работу по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с учетом аварийно-диспетчерского обеспечения в многоквартирном жилом доме "**Заказчика**" по адресу:

Енисейская ул. 17 кор. 1

Дата проведения работ: _____ 01.10.2020 - 07.10.2020 _____

Руководитель работ: _____ мастер Кондратьева Е.Ю. _____
(должность, фамилия и инициалы)

Состав бригады: Волк А.А., Врублевский В.А., Жакота С.Ю., Сучков Э.Ю.. _____

Представитель управляющей компании: _____ Главный инженер Киселев А.Н. _____
(должность, фамилия и инициалы)

Работы проведены в соответствии с инструкцией № 3

В доме газифицировано: **212** квартир - общей жилой площадью: **10280.3** кв.м., в которых установлено: плит - **147** шт. , вар. панелей - **55** шт. , дух. шкафов - **9** шт. , проточ. водонагревателей - **0** шт., емкостных водонагревателей - **0** шт.

В соответствии с настоящим актом обслужено внутридомового (в т.ч. проложенных в подъездах) и внутриквартирного газового оборудования в **206** квартирах - общей жилой площадью: **10018.3** кв.м., плит - **141** шт. , вар. панелей - **55** шт. , дух. шкафов - **9** шт. , проточ. водонагревателей - **0** шт., емкостных водонагревателей - **0** шт.

Техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с учетом аварийно-диспетчерского обеспечения выполнено в квартирах №№:

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 214, 215,

Замечания

1. Из-за отсутствия доступа ПТО не проводилось в квартирах №№:

17, 46, 163, 189, 212, 213

2. Другие замечания: Дефектная ведомость №339/1, Уведомление ф.1.8 №339/1, Уведомление ф.1.10 № 339/1

Заказчик: _____ /Киселева Л.П./



М.П.



Исполнитель: _____ /Рошу Е.В./