

А К Т

обследования технического состояния вентиляционных каналов
в газифицированных (с электроплитами) помещениях

г. Москва

«02» сентя 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ООО «КОР»

инженер А. Рижиков С.В.

Мастер ООО «Еврострой» Бренделев Н.В.

Чистильщики ООО «Еврострой» Бренделев Н.В., Некрасов Н.С.

Произвели осмотр технического состояния вентиляционных каналов в доме № 1742 по адресу: ул. Енисейская с целью определения пригодности системы вентиляции в помещении в соответствии со СНиП. Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№ квартиры или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
<u>216-386</u>	<u>Вентиляторы грязные</u>	<u>и засорены</u>
	<u>Тепла на момент проверки</u>	<u>пригодны</u>
	<u>и тяга</u>	

Представитель ООО «КОР»

Мастер ООО «Еврострой»

Чистильщики ООО «Еврострой»



Бренделев Н.В.

Бренделев Н.В.

Некрасов Н.С.