

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Свидетельство о регистрации №7747

Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.Действительно до: 28 июня 2022 г.Юридический адрес:

127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Почтовый адрес:

127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Ведомость дефектов

Цель испытания: _____ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ

Дата проведения испытания: _____ с 12.02.2024г. по 15.02.2024г.

Код ОКП: _____ Заказчик: ООО "КОР"

Наименование объекта Жилой дом _____ Адрес: г.Москва, ЕНИСЕЙСКАЯ УЛ., дом 17 корп.3

№ пп	Элемент электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	ВРУ подъезд №1, этаж №1	N- и РЕ-проводники подключены под общий контакт (ПУЭ п.7.1.36)	
2		Нет цветовой маркировки проводов (ПУЭ п.1.1.29)	
3		Нет цветовой маркировки токоведущих шин (ПУЭ п.4.1.5 п.1.1.30)	
4	Этажные эл.щиты	Нет цветовой маркировки проводов в ЭЩ во всех ЭЩ (ПУЭ п.2.1.31)	
5		Под нулевой контакт более одного провода во всех ЭЩ (ПУЭ п.3.4.7)	
6		Скрутки проводов во всех ЭЩ (ПУЭ п.2.1.21)	
7	Подвал	Открытые распаячные коробки	
8		Светильник не заземлен (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76)	

Испытания провели:

Техник
(должность)

**Электроизмерительная
Лаборатория**

ООО "МЕКОМ"

Начальник электролаборатории:
(должность)

Бычков А.Н.
(ф.и.о)

Лангев Д.С.
(ф.и.о)

Филимонов А.Н.
(ф.и.о)

Протокол проверил:

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).