

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Юридический адрес:

127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Почтовый адрес:

127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Свидетельство о регистрации №7747

Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.

Действительно до: 28 июня 2022 г.

Ведомость дефектов

Цель испытания: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ

Дата проведения испытания: с 21.03.2024г. по 24.03.2024г.

Код ОКП: _____ Заказчик: ООО "КОР"

Наименование объекта Жилой дом Адрес: г.Москва, ЕНИСЕЙСКАЯ УЛ., дом 19

№ пп	Элемент электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	Щитовая подъезд №2, этаж №1	Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)	
2		Светильник не заземлен (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76)	
3	ВРУ в щитовой	Время автоматич.отключения более 5 сек. в Л.П. стояков (ПУЭ п.1.7.79)	
4		Не закреплен автоматический выключатель АЕ1031 16А (ПУЭ п.3.1.14)	✓
5		Не закреплен автоматический выключатель ВА57ф35 63А (ПУЭ п.3.1.14)	✓
6		Нет обозначений элементов на АВ освещения (ПУЭ п.4.1.3 п.3.4.9)	
7		Нет цветовой маркировки проводов на АВ освещения (ПУЭ п.1.1.29)	
8		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов в Л.П.ДУ (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	
9		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов в Л.П.освещения (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	
10		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов в Л.П.стояков (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	
11		Скрутки проводов в секции №6 (ПУЭ п.2.1.21)	✓
12	Подъезды	Светильник не заземлен на всех этажах (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76)	
13	Этажные эл.щиты	Нет цветовой маркировки проводов в ЭЩ во всех ЭЩ (ПУЭ п.2.1.31)	
14		Под нулевой контакт более одного провода во всех ЭЩ (ПУЭ п.3.4.7)	✓
15	Подвал	Не закреплена электропроводка (ПУЭ п.2.3.15)	✓

16	Подвал	Светильник не закреплен	✓
17		Скрутки проводов на лотках (ПУЭ п.2.1.21)	✓
18		Скрутки проводов на светильнике (ПУЭ п.2.1.26 п.6.1.30)	✓

Испытания провели:

Техник
(должность)

(подпись)

Бычков А.Н.
(ф.и.о)

Техник
(должность)

(подпись)

Лагтев Д.С.
(ф.и.о)

Протокол проверил:

Начальник электролаборатории:
(должность)

(подпись)

Филимонов А.Н.
(ф.и.о)



Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).