

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Свидетельство о регистрации №7747

Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.Действительно до: 28 июня 2022 г.Юридический адрес:

127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Почтовый адрес:

127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

**Ведомость дефектов**

Цель испытания: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕДата проведения испытания: с 18.03.2024г. по 21.03.2024г.Код ОКП: \_\_\_\_\_ Заказчик: ООО "КОР"Наименование объекта Жилой дом Адрес: г.Москва, ЕНИСЕЙСКАЯ УЛ., дом 31 корп.1

№ пп	Элемент электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	Щитовая подъезд №1 , этаж №1	Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)	
2		Светильник не заземлен (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76)	
3	Подвал	Оголенные провода на лотках (ПУЭ п.2.1.25)	✓
4		Открытые распаячные коробки	✓
5		Светильник не заземлен (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76)	
6		Скрутки проводов (ПУЭ п.2.1.21)	✓
7		Скрутки проводов на светильнике (ПУЭ п.2.1.26 п.6.1.30)	✓

Испытания провели:

Техник

(должность)

  
**Электроизмерительная лаборатория**  
**ООО "МЕКОМ"**

Бычков А.Н.

(ф.и.о)

Техник

(должность)

Лангев Д.С.

(ф.и.о)

Протокол проверил:

Начальник электролаборатории:

(должность)

(подпись)

Филимонов А.Н.

(ф.и.о)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).