

Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса

по адресу: г. Москва, Искры ул.,
Район: Бабушкинский СВАО

дом № 19

Управляющая организация:
ООО «Комплексное Обслуживание Района»

Количество		Строительный объем здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв. м):		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помеще- ниях	В нежилых помеще- ниях
9	1	10937	72	2589	2589	0
Серия проекта: П-18			Год постройки/реконстр./кап.ремонт: 1966 / /2018			
Информация о ранее присвоенном классе энергетической эффективности здания и дата его присвоения	Не присвоен	Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и электроэнергию на общедомовые нужды (кВт·ч/м ²)			338,59	
		Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию (кВт·ч/м ²)			238,44	
		Базовое значение удельного потребления энергетических ресурсов (кВт·ч/м ²)			232,30	
		Величина отклонения (%)			+ 45,75	

В соответствии с Правилами определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 июня 2016 г. № 399/пр, многоквартирный дом соответствует классу энергетической эффективности F – «Низкий».

**Начальник Инспекции
по надзору за энергосбережением
и контролю инженерных систем**



Н.В.Выстороп