

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Юридический адрес:

127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Почтовый адрес:

127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Свидетельство о регистрации №7747

Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.

Действительно до: 28 июня 2022 г.

Ведомость дефектов

Цель испытания: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
 Дата проведения испытания: с 19.02.2024г. по 22.02.2024г.
 Код ОКП: _____ Заказчик: ООО "КОР"
 Наименование объекта Жилой дом Адрес: г.Москва, ИСКРЫ УЛ., дом 19

№ пп	Элемент электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	Щитовая подъезд № 1, подвал с улицы	Нет средств защиты от электрического тока (ПУЭ п.1.1.36)	
2		Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)	
3	ВРУ в щитовой	N- и РЕ-проводники подключены под общий контакт (ПУЭ п.7.1.36)	
4		Нет цветовой маркировки проводов на АВ освещения (ПУЭ п.1.1.29)	

Испытания провели:

Техник

(подпись)

Бычков А.Н.

(ф.и.о)

**Электроизмерительная
лаборатория**

Техник

(подпись)

Лаптев Д.С.

(ф.и.о)

ООО "МЕКОМ"

Протокол проверил:

Начальник электролаборатории:

(подпись)

Филимонов А.Н.

(ф.и.о)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).