

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Свидетельство о регистрации №7747  
Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.  
Действительно до: 28 июня 2022 г.

Юридический адрес:  
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194  
Почтовый адрес:  
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

### Ведомость дефектов

Цель испытания: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  
Дата проведения испытания: с 24.02.2023г. по 27.02.2023г.  
Код ОКП: \_\_\_\_\_ Заказчик: ООО "КОР"  
Наименование объекта Жилой дом Адрес: г.Москва, ИСКРЫ УЛ., дом 19

№ пп	Элемент электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	Щитовая подъезд № 1, подвал с улицы	Нет средств защиты от электрического тока (ПУЭ п.1.1.36)	
2		Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)	
3	ВРУ в щитовой	N- и РЕ-проводники подключены под общий контакт (ПУЭ п.7.1.36)	
4		Нет цветовой маркировки проводов на АВ освещения (ПУЭ п.1.1.29)	

Испытания провели:

Техник  
(должность)

Электроизмерительная  
лаборатория  
**ООО "МЕКОМ"**

Техник  
(должность)

Начальник электролаборатории:  
(должность)

Бычков А.Н.  
(ф.и.о)

Лаптев Д.С.  
(ф.и.о)

Филимонов А.Н.  
(ф.и.о)

Протокол проверил:

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.  
Исправления не допускаются.  
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).