

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов
в газифицированных (с электроплитами) помещениях

г. Москва

« 2 » мая 20 24 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ООО «КОР»

Иванов С.В.

Мастер ООО «Еврострой» Бренделев Н.В.

Чистильщики ООО «Еврострой» Бренделев Н.В., Некрасов Н.С.

Произвели осмотр технического состояния вентиляционных каналов в доме № 19 по адресу : ул. Искры с целью определения пригодности системы вентиляции в помещении в соответствии со СНиП. Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№ квартиры или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
<u>1-72</u>	<u>Вентиляционные каналы чисты</u> <u>Тела на решетке</u> <u>приворота шибета</u>	<u>К эксплуатации</u> <u>пригодны</u>

Представитель ООО «КОР»

Мастер ООО «Еврострой»

Чистильщики ООО «Еврострой»



Бренделев Н.В.

Бренделев Н.В.

Некрасов Н.С.