

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов

в газифицированных (с электроплитами) помещениях

г. Москва

«30» сентября 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель

интерф Бренделев С.В.

Мастер ООО «Еврострой» Бренделев Н.В.

Чистильщики ООО «Еврострой» Бренделев Н.В., Некрасов Н.С.

Произвели осмотр технического состояния вентиляционных каналов в доме № 19 по адресу: ул. Щарф с целью определения пригодности системы вентиляции в помещении в соответствии со СНиП. Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№ квартиры или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
<u>1-72</u>	<u>Вент. каналы</u>	<u>в эксплуатации</u>
	<u>систем.</u>	<u>пригодны</u>
	<u>Тара на момент</u>	
	<u>пр-кт и смета</u>	

Представитель ООО «Еврострой»

Мастер ООО «Еврострой»

Чистильщики ООО «Еврострой»

Бренделев Н.В.
Бренделев Н.В.
Некрасов Н.С.

