

Мы, нижеподписавшиеся представители ООО «КОР»

инженер Тершиков С.В.

Производитель работ ООО «Еврострой»: Бренделев Н.В.

Трубочисты: Бренделев Н.В., Некрасов Н.С.,

Составили настоящий Акт о том, что нами произведена проверка технического состояния

Дымоходов в доме № 17 по ул. Ленина

с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа ВПГ-18-1 и другие.

**ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:**

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. 1-80
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. нет
3. Сечение каждого канала составляет 13x13 и 11-15 см.
4. Каналы выполнены из красного кирпича и заделаны
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачном перекрытиях составляют \_\_\_\_\_ см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных, вытяжных труб от колонок, **ЗАДЕЛАНЫ**.
7. Каналы имеют в нижней части «карманы» и люки для чистки.
8. Расстояние от дымохода до условной линии зоны ветрового подпора **больше**.
9. Все каналы очищены от сажи и посторонних предметов, плотность проверена на «задымление» - **плотные**.
10. Тяга в каналах на день проверки **имеется**.
11. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии \_\_\_\_\_ высота их соответствует техническим условиям \_\_\_\_\_
12. Все дымоходы на чердаке и крыше **имеют нумерацию квартир**, нанесенную несмываемой краской.
13. ЖСТ в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям \_\_\_\_\_
14. \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы в квартирах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80

**отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.**

Дымоходы в квартирах №№ нет

**не отвечают техническим условиям и газовые приборы в них должны быть отключены.**

Представитель ООО «КОР» \_\_\_\_\_

Производитель работ ООО «Еврострой» \_\_\_\_\_

Трубочисты: \_\_\_\_\_



Бренделев Н.В.

Бренделев Н.В.

Некрасов Н.С.