

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Свидетельство о регистрации №7747

Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.

Действительно до: 28 июня 2022 г.

Юридический адрес:

127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Почтовый адрес:

127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Ведомость дефектов

Цель испытания: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ

Дата проведения испытания: с 22.06.2022г. по 25.06.2022г.

Код ОКП: _____ Заказчик: **ООО "КОР"**

Наименование объекта Жилой дом Адрес: г.Москва, ЛЕНСКАЯ УЛ., дом 19

№ пп	Элемент электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	ВРУ подъезд №3, этаж №1	Не закреплен прибор учета электроэнергии (ПУЭ п.1.5.29)	
2		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов в Л.П.катка (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	
3		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов в Л.П.стояков (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	
4	Тамбура	Нет дефектов	
5	Этажные эл.щиты	Нет цветовой маркировки проводов в ЭЩ во всех ЭЩ (ПУЭ п.2.1.31)	
6	Подвал	Оголенные провода под П1 (ПУЭ п.2.1.25)	
7		Открытые распаячные коробки под П1	
8	Чердак	Нет дефектов	

Испытания провели:

Техник
(должность)

Б.И.
(подпись)

Бычков А.Н.
(ф.и.о)

Техник
(должность)



Лаптев Д.С.
(ф.и.о)

Протокол проверил:

Начальник электролаборатории:
(должность)

А.Н.
(подпись)

Филимонов А.Н.
(ф.и.о)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).