

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Свидетельство о регистрации №7747
Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.
Действительно до: 28 июня 2022 г.

Юридический адрес:
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194
Почтовый адрес:
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Ведомость дефектов

Цель испытания: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
Дата проведения испытания: с 07.04.2022г. по 10.04.2022г.
Код ОКП: _____ Заказчик: ООО "КОР"
Наименование объекта Жилой дом Адрес: г.Москва, ЛЕНСКАЯ УЛ., дом 21

| № пп | Элемент электроустановки | Наименование дефекта | Отметка об устранении |
|------|--------------------------|--|-----------------------|
| 1 | ВРУ подъезд №3 , этаж №1 | Нет коммутационного аппарата до счетчика (ПУЭ п.7.1.64) | |
| 2 | | Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов в Л.П.стояков (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11) | |
| 3 | | Под нулевой контакт более одного провода (ПУЭ п.3.4.7) | |
| 4 | Тамбура | Нет дефектов | |
| 5 | Этажные эл.щиты | Нет цветовой маркировки проводов в ЭЩ во всех ЭЩ (ПУЭ п.2.1.31) | |
| 6 | Подвал | Нет дефектов | |
| 7 | Чердак | Нет дефектов | |

Испытания провели:

Техник
(должность)

(подпись)

Бычков А.Н.
(ф.и.о)

Техник
(должность)

(подпись)

Лаптев Д.С.
(ф.и.о)

Протокол проверил:

Начальник электролаборатории:
(должность)

(подпись)

Филимонов А.Н.
(ф.и.о)



Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).