

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Свидетельство о регистрации №7747

Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.Действительно до: 28 июня 2022 г.Юридический адрес:

127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Почтовый адрес:

127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Ведомость дефектов

Цель испытания: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕДата проведения испытания: с 04.04.2023г. по 07.04.2023г.Код ОКП: _____ Заказчик: ООО "КОР"Наименование объекта Жилой дом Адрес: г.Москва, ЛЕНСКАЯ УЛ., дом 21

№ пп	Элемент электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	ВРУ подъезд №3 , этаж №1	Нет коммутационного аппарата до счетчика (ПУЭ п.7.1.64)	
2		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов в Л.П.стояков (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	
3		Под нулевой контакт более одного провода (ПУЭ п.3.4.7)	
4	Тамбура	Нет дефектов	
5	Этажные эл.щиты	Нет цветовой маркировки проводов в ЭЩ во всех ЭЩ (ПУЭ п.2.1.31)	
6	Подвал	Нет дефектов	
7	Чердак	Нет дефектов	

Испытания провели:

Техник
(должность)

Электроизмерительная лаборатория

Техник
(должность)

ООО "МЕКОМ"

Бычков А.Н.
(ф.и.о)Лаптев Д.С.
(ф.и.о)

Протокол проверил:

Начальник электролаборатории:
(должность)Филимонов А.Н.
(ф.и.о)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).