

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Свидетельство о регистрации №7747
Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.
Действительно до: 28 июня 2022 г.

Юридический адрес:
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194
Почтовый адрес:
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Ведомость дефектов

Цель испытания: _____ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
Дата проведения испытания: _____ с 05.06.2023г. по 08.06.2023г.
Код ОКП: _____ Заказчик: ООО "КОР"
Наименование объекта Жилой дом Адрес: г.Москва, ЛЕНСКАЯ УЛ., дом 28

№ пп	Элемент электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	Щитовая №1 подъезд №2, вход с улицы	Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)	
2		Светильник не заземлен (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76)	
3	ВРУ №1 в щитовой №1	N- и РЕ-проводники подключены под общий контакт (ПУЭ п.7.1.36)	
4		Нет защитной панели на токоведущих шинах (ПУЭ п.1.1.34 п.4.1.24)	
5		Скрутки проводов секция 1 (ПУЭ п.2.1.21)	
6	Щитовая №2 подъезд №7, вход с улицы	Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)	
7		Светильник не заземлен (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76)	
8	ВРУ №2 в щитовой №2	N- и РЕ-проводники подключены под общий контакт (ПУЭ п.7.1.36)	
9		Не закреплен автоматический выключатель ВА 57ф35 100А, Секция №8 (ПУЭ п.3.1.14)	
10		Оголенные провода секция 1 (ПУЭ п.2.1.25)	
11		Скрутки проводов секция 1 (ПУЭ п.2.1.21)	
12	Этажные эл.щиты	Нет цветовой маркировки проводов в ЭЩ во всех ЭЩ (ПУЭ п.2.1.31)	
13		Под нулевой контакт более одного провода во всех ЭЩ (ПУЭ п.3.4.7)	

Испытания провели:



Бычков А.Н.
(ф.и.о)

Лалтеев Д.С.
(ф.и.о)