

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов
в газифицированных (с электроплитами) помещениях

г. Москва

« 3 » сентября 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ООО «КОР»

Мастер ООО «ДЕЛС» Бренделев Н.В.

Чистильщики ООО «ДЕЛС» Бренделев Н.В., Некрасов Н.С.

Произвели осмотр технического состояния вентиляционных каналов

в доме № 4 по адресу:

Олонецкий ул-д

с целью определения пригодности системы вентиляции в помещении в соответствии со СНИП. Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№ квартиры или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1-286	Вентканалы чистые. Тяга на момент проверки имеется.	К эксплуатации пригодны.

Представитель ООО «КОР»

Мастер ООО «ДЕЛС»

Чистильщики ООО «ДЕЛС»



[Signature]
Бренделев Н.В.
[Signature]
Бренделев Н.В.
[Signature]
Некрасов Н.С.