

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Свидетельство о регистрации №7747

Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.

Действительно до: 28 июня 2022 г.

Юридический адрес:

127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Почтовый адрес:

127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

### Ведомость дефектов

Цель испытания: \_\_\_\_\_ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  
 Дата проведения испытания: \_\_\_\_\_ с 13.07.2023г. по 16.07.2023г.  
 Код ОКП: \_\_\_\_\_ Заказчик: **ООО "КОР"**  
 Наименование объекта Жилой дом Адрес: г.Москва, ОЛОНЕЦКИЙ ПРОЕЗД, дом 4

№ пп	Элемент электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	Щитовая подъезд №4, этаж №1	Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)	
2		Светильник не заземлен (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76)	
3	ВРУ в щитовой	Время автоматич.отключения более 5 сек. в Л.П. стояков П1-П6 (ПУЭ п.1.7.79)	
4		Нет аппарата защиты на отходящей линии ВВГ3х1,5 (ПУЭ п.7.1.24 п.3.1.5)	✓
5		Нет обозначения потребителя на электросчетчике (ПУЭ п.1.5.38)	✓
6		Нет уплотнения ввода (ПУЭ п.2.3.135)	✓
7		Нет цветовой маркировки проводов на АВ освещения (ПУЭ п.1.1.29)	✓
8		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов в Л.П.осв. ВРУ (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	✓
9		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов в Л.П.стояков (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	✓
10		Под нулевой контакт более одного провода (ПУЭ п.3.4.7)	✓
11	Подъезды	Светильник не заземлен на всех этажах (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76)	
12	Этажные эл.щиты	Не закреплены автоматы во всех ЭЩ (ПУЭ п.3.1.14)	✓
13		Нет цветовой маркировки проводов в ЭЩ во всех ЭЩ (ПУЭ п.2.1.31)	
14		Под нулевой контакт более одного провода во всех ЭЩ (ПУЭ п.3.4.7)	✓
15		Скрутки проводов во всех ЭЩ (ПУЭ п.2.1.21)	✓

16	Подвал	Скрутки проводов на лотках (ПУЭ п.2.1.21)	✓
17	Чердак	Скрутки проводов на светильнике (ПУЭ п.2.1.26 п.6.1.30)	✓

Испытания провели:



Бычков А.Н.  
(ф.и.о)

Лаптев Д.С.  
(ф.и.о)

Протокол проверил:

Начальник электролаборатории:  
(должность)

(подпись)

Филимонов А.Н.  
(ф.и.о)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.  
Исправления не допускаются.  
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).