

Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса

по адресу: г. Москва, Олонецкий пр.,
Район: Бабушкинский СВАО

дом № 18

Управляющая организация:
ООО «КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАЙОНА»

Количество		Строительный объем здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв. м):		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
14	1	29154	106	5446	5063	383
Серия проекта: инд.			Год постройки/реконстр./кап.ремонт: 1980/ / /			
Информация о ранее присвоенном классе энергетической эффективности здания и дата его присвоения	Не присвоен	Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и электроэнергию на общедомовые нужды (кВт·ч/м ²)		252,10		
		Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию (кВт·ч/м ²)		163,90		
		Базовое значение удельного потребления энергетических ресурсов (кВт·ч/м ²)		228,30		
		Величина отклонения (%)		+10,43		

В соответствии с Правилами определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 июня 2016 г. № 399/пр, многоквартирный дом соответствует классу энергетической эффективности **Е – «Пониженный»**.

Начальник Инспекции по надзору за энергосбережением и контролю инженерных систем Государственной жилищной инспекции города Москвы



Н.В. Выстороп