

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Свидетельство о регистрации №7747
Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.
Действительно до: 28 июня 2022 г.

Юридический адрес:
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194
Почтовый адрес:
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Ведомость дефектов

Цель испытания: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
Дата проведения испытания: с 24.10.2022г. по 27.10.2022г.
Код ОКП: _____ Заказчик: ООО "КОР"
Наименование объекта Жилой дом Адрес: г.Москва, ОЛОНЕЦКИЙ ПРОЕЗД, дом 18 корп.1

№ пп	Элемент электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	Щитовая подъезд № 2 , этаж №1	Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)	
2	ВРУ в щитовой ✓	N- и PE-проводники подключены под общий контакт (ПУЭ п.7.1.36)	
3		Время автоматич.отключения более 5 сек. в Л.П. стояков под.1,2,3 (ПУЭ п.1.7.79)	
4		Нет цветовой маркировки проводов (ПУЭ п.1.1.29)	
5	Тамбура	Нет дефектов	
6	Этажные эл.щиты ✓	Под нулевой контакт более одного провода во всех ЭЩ (ПУЭ п.3.4.7)	
7	Подвал	Светильник не закреплен	
8	Чердак	Нет дефектов	

Испытания провели:

Электроизмерительная
Лаборатория

Техник
(должность)

Бычков А.Н.
(подпись)

Бычков А.Н.
(ф.и.о)

ООО "МЕКОМ"

Техник
(должность)

Лаптев Д.С.
(подпись)

Лаптев Д.С.
(ф.и.о)

Протокол проверил:

Начальник электролаборатории:
(должность)

Филимонов А.Н.
(подпись)

Филимонов А.Н.
(ф.и.о)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).