

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных (с электроплитами) помещениях

г. Москва

« 1 » октября 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ООО «КОР»

инженер ООО «КОР» Некрасов С.В.

Мастер ООО «ДЕЛС»

Бренделев Н.В.

Чистильщики ООО «ДЕЛС»

Бренделев Н.В., Некрасов Н.С.

Произвели осмотр технического состояния вентиляционных каналов в доме № 18 по адресу : Олокецкий проезд с целью определения пригодности системы вентиляции в помещении в соответствии со СНиП. Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№ квартиры или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
<u>1-106</u>	Вентканалы чистые, тяга на момент проверки имеется	К эксплуатации пригодны

Представитель ООО «КОР»

Мастер ООО «ДЕЛС»

Чистильщики ООО «ДЕЛС»



Н.В. Некрасов С.В.

Бренделев Н.В.

Бренделев Н.В.

Некрасов Н.С.