

**АКТ № 27**  
**проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 гг.**

Олонецкий пр. дом 18

(место составления акта)

19.07 2020г.

(дата составления акта)

Комиссия, образованная Распоряжение Главы управы № 32

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от 27.04.2020г., утвержденной Аганеевым С.А.

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду) с                      2020г. по                      2020г.

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду 2020/2021 гг.

ООО «Комплексное обслуживание района»

(полное наименование потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:


№ п/п	Объект	Адрес объекта
1	Жилой дом	Олонецкий пр. дом 18

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила


- 1) объект проверки готов к отопительному периоду
- ~~2) объект проверки будет готов к отопительному периоду, при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией.~~
- ~~3) объект проверки не готов к отопительному периоду~~  
 (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде, не нужно зачеркнуть)

Приложение к акту проверки готовности № 27 от                      2020г. к отопительному периоду 2020/2021 гг., являющееся его неотъемлемой частью на 4 листах

Участники комиссии:

                      Панбухчан А.М. И.о Зам. Главы Управы Бабушкинского района  
 (подпись, расшифровка подписи)

                     Киселев А.Н. Главный инженер ООО «КОР»

                      (подпись, расшифровка подписи)

                     Представитель ПАО МОЭК

Филиал №4 предприятие №7

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«            »            2020г.

ООО «Комплексное обслуживание района»

Олонецкий пр-д. д. 18 Приложение к акту проверки готовности № \_\_\_\_\_ от к отопительному периоду 2020/2021 гг.

№	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:	Примечание	Выявленные замечания Да/Нет	Дата устранения замечаний
1	устранение выявленных в порядке, установленном законодательством РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;			
2	проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;	промыть	нет	
3	разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;			
4	выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;			
5	состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;			
6	состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;	да	нет	
7	состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки;	да	нет	
8.1	наличие и работоспособность приборов учета (Филиал № 11);		Нет	
8.2	работоспособность автоматических регуляторов при их наличии (Экспл. Филиалы);			
9	работоспособность защиты систем теплопотребления;			
10	наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки;	в наличии	нет	
11	отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;	отсутствует	нет	
12	плотность оборудования тепловых пунктов (указать Р и время в примечаниях);			
13	наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;			
14	отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;		Нет	
15	наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок (ФИО и контактную информацию ответственных указать в примечаниях);			
16	проведение испытаний оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность (указать Р и время в примечаниях);	10 АЭИ	нет	
17	надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий			



Подписи сторон с расшифровками:

ПАО «МОЭК» *Мастер участка Черников В.И.* Потребитель *Хест-ТБ ЧОДОВ М.Э.В./гид3*

Отделение сбыта № \_\_\_\_\_ Филиал № 11 «Горэнергосбыт» \_\_\_\_\_

*Лаборант Воробей А*

