

Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса

по адресу: г. Москва, Олонецкий пр.,
Район: Бабушкинский СВАО

дом № 18 корп. 1

Управляющая организация:
ООО «КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАЙОНА»

Количество		Строительный объем здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв. м):		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
14	3	42146	160	9520	9399	121
Серия проекта: П-44			Год постройки/реконстр./кап.ремонт: 1999/ / /			
Информация о ранее присвоенном классе энергетической эффективности здания и дата его присвоения	Не присвоен	Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и электроэнергии на общедомовые нужды (кВт·ч/м ²)		225,54		
		Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию (кВт·ч/м ²)		133,73		
		Базовое значение удельного потребления энергетических ресурсов (кВт·ч/м ²)		228,30		
		Величина отклонения (%)		-1,21		

В соответствии с Правилами определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 июня 2016 г. № 399/пр, многоквартирный дом соответствует классу энергетической эффективности **D – «Нормальный»**.

Начальник Инспекции по надзору за энергосбережением и контролю инженерных систем Государственной жилищной инспекции города Москвы



Н.В. Выстороп