

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Свидетельство о регистрации №7747
Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.
Действительно до: 28 июня 2022 г.

Юридический адрес:
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194
Почтовый адрес:
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Ведомость дефектов

Цель испытания: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
Дата проведения испытания: с 20.09.2022г. по 23.09.2022г.
Код ОКП: _____ Заказчик: **ООО "КОР"**
Наименование объекта Жилой дом Адрес: г.Москва, ОЛОНЕЦКИЙ ПРОЕЗД, дом 18

№ пп	Элемент электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	ВРУ подъезд №1, этаж №1	Время автоматич.отключения более 5 сек. в Л.П. стояков (ПУЭ п.1.7.79)	
2		Нет уплотнения ввода (ПУЭ п.2.3.135)	
3		Нет цветовой маркировки проводов на АВ освещения (ПУЭ п.1.1.29)	
4	Тамбура	Нет дефектов	
5	Подъезды	Нет дефектов на всех этажах	
6	Этажные эл.щиты	Нет цветовой маркировки проводов в ЭЩ во всех ЭЩ (ПУЭ п.2.1.31)	
7	Подвал	Открытые распаячные коробки	
8		Светильник не закреплен	
9		Скрутки проводов (ПУЭ п.2.1.21)	

Испытания провели:

Техник (должность) _____ (подпись)
Электроизмерительная лаборатория
Техник (должность) _____ (подпись)
ООО "МЕКОМ"

Бычков А.Н.
(ф.и.о)

Лаптев Д.С.
(ф.и.о)

Протокол проверил:

Начальник электролаборатории: _____ (должность)

Филимонов А.Н.
(ф.и.о)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).