

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных (с электроплитами) помещениях

г. Москва

« 5 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ООО «КОР»

инженер Д. Фисеев С.В.

Мастер ООО «Еврострой» Бренделев Н.В.

Чистильщики ООО «Еврострой» Бренделев Н.В., Некрасов Н.С.

Произвели осмотр технического состояния вентиляционных каналов в доме № 16 по адресу : ул Печерские с целью определения пригодности системы вентиляции в помещении в соответствии со СНиП. Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№ квартиры или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
<u>1-144</u>	<u>Вентканалы к кухне и санузлу</u>	<u>К кухне да, к санузлу нет</u>
	<u>Трап шибле</u>	<u>пригодны</u>

Представитель ООО «КОР»

Мастер ООО «Еврострой»

Чистильщики ООО «Еврострой»



Бренделев Н.В.

Бренделев Н.В.

Некрасов Н.С.