

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Свидетельство о регистрации №7747
Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.
Действительно до: 28 июня 2022 г.

Юридический адрес:
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194
Почтовый адрес:
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Ведомость дефектов

Цель испытания: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
Дата проведения испытания: с 01.03.2023г. по 04.03.2023г.
Код ОКП: _____ Заказчик: ООО "КОР"
Наименование объекта Жилой дом Адрес: г.Москва, ПЕЧОРСКАЯ УЛ., дом 16

№ пп	Элемент электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	Щитовая подъезд №2, подвал, вход со двора	Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)	
2	ВРУ в щитовой	N- и PE-проводники подключены под общий контакт (ПУЭ п.7.1.36)	
3		Нет аппарата защиты на отходящей линии АППВ3х2,5 п.3.1.5) (ПУЭ п.7.1.24)	
4		Нет цветовой маркировки проводов на АВ освещения (ПУЭ п.1.1.29)	
5		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов в Л.П.стояков (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	
6		Под нулевой контакт более одного провода (ПУЭ п.3.4.7)	
7	Этажные эл.щиты	Нет цветовой маркировки проводов в ЭЩ во всех ЭЩ (ПУЭ п.2.1.31)	

Испытания провели:



Бычков А.И.
(ф.и.о)

Лангев Д.С.
(ф.и.о)

Протокол проверил:

Начальник электролаборатории:
(должность)

Филимонов А.Н.
(ф.и.о)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).