

# А К Т

**обследования технического состояния вентиляционных каналов**

**в газифицированных (с электроплитами) помещениях**

г. Москва

« 4 » июле 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ООО «КОР»

инженер Д. Фисиков С.В.

Мастер ООО «Еврострой» Бренделев Н.В.

Чистильщики ООО «Еврострой» Бренделев Н.В., Некрасов Н.С.

Произвели осмотр технического состояния вентиляционных каналов в доме № 16 по адресу: ул. Печерские с целью определения пригодности системы вентиляции в помещении в соответствии со СНиП. Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№ квартиры или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
<u>1-144</u>	<u>Всех каналов нет в К размерности Тра шеек</u>	<u>пригодны</u>

Представитель ООО «КОР»

Мастер ООО «Еврострой»

Чистильщики ООО «Еврострой»




Д. Фисиков С.В.  
Бренделев Н.В.  
Бренделев Н.В.  
— Некрасов Н.С.