

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов

в газифицированных (с электроплитами) помещениях

г. Москва

« 1 » мая 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ООО «КОР»

Иванов С.В.

Мастер ООО «Еврострой»

Бренделев Н.В.

Чистильщики ООО «Еврострой»

Бренделев Н.В., Некрасов Н.С.

Произвели осмотр технического состояния вентиляционных каналов в доме № 16 по адресу: ул. Печорская с целью определения пригодности системы вентиляции в помещении в соответствии со СНиП. Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№ квартиры или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
<u>1-144</u>	Вентканалы чистые, тяга на момент проверки имеется	К эксплуатации пригодны

Представитель ООО «КОР»

Мастер ООО «Еврострой»

Чистильщики ООО «Еврострой»

Иванов С.В.

Бренделев Н.В.

Бренделев Н.В.

Некрасов Н.С.

