

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕКОМ"
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ

Свидетельство о регистрации: № 7747

Выдано: Федеральная служба по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
28 июня 2019 г.

Действительно до: 28 июня 2022 г.

Юридический и почтовый
адрес 127562, Москва, улица Хачатуряна дом 7, кв. 194

тел. 8 (495) 730-02-31 моб. 8 (963) 633-90-21



ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ № КЗ.01.21-0003

О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ

Цель испытания: эксплуатационные
(приемо-сдаточные, для целей сертификации, сличительные, контрольные)

Код ОКПО: 40131462

Заказчик: ООО «КОР»

Наименование объекта: Многоквартирный жилой дом

Адрес: Печорская улица, дом 16

Дата проведения испытаний:

Начало испытаний: 20.01.2021 г.

Окончание испытаний: 25.01.2021 г.

Всего листов: 15

Начальник электролаборатории:

Филимонов А.Н.

МП _____



1. Протоколы испытаний распространяются только на электроустановку, подвергнутую эксплуатационным испытаниям.
2. Протоколы испытаний не могут быть частично или полностью перепечатаны без разрешения Заказчика или Испытательной лаборатории.
3. На каждом листе протоколов ставится печать Испытательной лаборатории.

Москва 2021 год

ООО "МЕКОМ"
(наименование организации, предприятия)
Свидетельство о регистрации
№7747 от 28.06.2019
Действительно до «28» июня 2022 г.

Заказчик: ООО «КОР»
Объект: Многоквартирный жилой дом
Адрес: Печорская улица, дом 16
Начало испытаний: 20 января 2021 г.
Окончание испытаний: 25 января 2021 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
по состоянию на 25 января 2021 г.

Цель испытания: эксплуатационные
(примо-сдаточные, для целей сертификации, сличительные, контрольные)

| №/№ п/п | Элемент электрооборудования, электроустановки | Наименование дефекта | Отметка об устранении |
|------------|---|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Щитовое помещение | | |
| 1. | Щитовое помещение | Отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки установленного образца на двери (п. 2.2.20 ПТЭЭП). | |
| 2. | Средства защиты | Отсутствуют средства защиты (п. 1.1.36 ПУЭ, п. 2.2.21 ПТЭЭП). | |
| 3. | Проводники | Более двух защитных проводников подсоединены под один зажим (п. 3.4.7 ПУЭ). | ✓ |
| 4. | ВРУ | Электрооборудование не очищено от пыли и грязи (п. 2.2.17 ПТЭЭП). | |
| 5. | Автоматы защиты | Не нанесены надписи с указанием присоединенных нагрузок (п. 3.1.7 ПУЭ, п. 2.2.20 ПТЭЭП). | ✓ |
| | Подъездов – 4, этажей – 9 | | |
| 6. | Этажные щитки (подъезд 1-4) | Отсутствует наименование присоединения аппаратов защиты (п. 4.1.3 ПУЭ). | ✓ |
| 7. | Этажные щитки (подъезд 2, этаж 7) | Оплавлена изоляция проводов (п. 4.1.15 ПУЭ). | ✓ |
| 8. | Этажные щитки (подъезд 1, этаж 9, подъезд 4, этажи 1-9) | Отсутствуют знаки безопасности установленного образца на дверцах (п. 2.2.20 ПТЭЭП). | |
| 9. | Этажные щитки (подъезд 1, этаж 9, подъезд 4, этажи 1-9) | Отсутствует наименование присоединения счетчиков (п. 1.5.38 ПУЭ, п. 2.11.13 ПТЭЭП). | |
| 10. | Этажные щитки (подъезд 1-4) | Отсутствует заделка мест прохода кабелей через стены и межэтажные перекрытия (п. 2.1.58 ПУЭ, 2.2.11 ПТЭЭП). | ✓ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |