

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Свидетельство о регистрации №7747
Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.
Действительно до: 28 июня 2022 г.

Юридический адрес:
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194
Почтовый адрес:
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Ведомость дефектов


Цель испытания: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
Дата проведения испытания: с 10.09.2024г. по 13.09.2024г.
Код ОКП: _____ Заказчик: ООО "КОР"
Наименование объекта Жилой дом Адрес: г.Москва, ЧИЧЕРИНА УЛ., дом 8 корп.1

| № пп | Элемент электроустановки | Наименование дефекта | Отметка об устранении |
|------|--------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | Щитовая №1 подъезд №2, этаж №1 | Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36) | |
| 2 | ВРУ №1 в щитовой №1 | PEN-проводник брони подключен на N-шину ВРУ (ПУЭ п.1.7.135) | |
| 3 | | Нет освещения ВРУ | |
| 4 | | Нет цветовой маркировки проводов (ПУЭ п.1.1.29) | |
| 5 | | Под нулевой контакт более одного провода (ПУЭ п.3.4.7) | |
| 6 | Щитовая №2 подъезд №6, этаж №1 | Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36) | |
| 7 | ВРУ №2 в щитовой №2 | PEN-проводник брони подключен на N-шину ВРУ (ПУЭ п.1.7.135) | |
| 8 | | Несоответствие АВР - отключен АВ ввода №1 (ПУЭ п.3.3.32) | |
| 9 | | Нет освещения ВРУ | |
| 10 | | Под нулевой контакт более одного провода (ПУЭ п.3.4.7) | |
| 11 | | Установлен АВ на нулевом проводе (ПУЭ п.6.1.36) | |
| 12 | Щитовая №3 подъезд №9, этаж №1 | Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36) | |
| 13 | ВРУ №3 в щитовой №3 | N- и PE-проводники подключены под общий контакт (ПУЭ п.7.1.36) | |
| 14 | | Несоответствие АВР - отключен АВ ввода №2 (ПУЭ п.3.3.32) | |
| 15 | | Нет освещения ВРУ | |

| | | | |
|----|---------------------|--|--|
| 16 | ВРУ №3 в щитовой №3 | Под нулевой контакт более одного провода (ПУЭ п.3.4.7) | |
| 17 | Подвал | Открытые распаячные коробки | |

Испытания провели:

Техник
(должность)


(подпись)

Бычков А.Н.
(ф.и.о)

Техник
(должность)




(подпись)

Лаптев Д.С.
(ф.и.о)

Протокол проверил:

Начальник электролаборатории:
(должность)


(подпись)

Филимонов А.Н.
(ф.и.о)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).