

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Свидетельство о регистрации №7747

Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.Действительно до: 28 июня 2022 г.Юридический адрес:

127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Почтовый адрес:

127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Ведомость дефектов

Цель испытания: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
 Дата проведения испытания: с 19.11.2024г. по 22.11.2024г.
 Код ОКП: _____ Заказчик: ООО "КОР"
 Наименование объекта Жилой дом Адрес: г.Москва, ОЛОНЕЦКИЙ ПРОЕЗД, дом 10

№ пп	Элемент электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	Щитовая подъезд №1, этаж №1	Дверь щитовой открывается внутрь (ПУЭ п.7.1.29)	
2		Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)	
3		Светильник не заземлен (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76)	
4	ВРУ в щитовой	Время автоматич.отключения более 5 сек. в Л.П. стояков №1-№4 (ПУЭ п.1.7.79)	
5		Нет обозначения потребителя на электросчетчике (ПУЭ п.1.5.38)	
6		Нет цветовой маркировки проводов на АВ освещения (ПУЭ п.1.1.29)	
7		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов АЕ1031 25А - ПВ2(1x1,5); Л.П.освещения ВРУ (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	
8		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов в Л.П.ДУ (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	
9		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов в Л.П.освещения (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	
10		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов в Л.П.стояков (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	
11	Подъезды	Светильник не заземлен на всех этажах (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76)	
12	Этажные эл.щиты	Нет цветовой маркировки проводов в ЭЩ во всех ЭЩ (ПУЭ п.2.1.31)	
13		Под нулевой контакт более одного провода во всех ЭЩ (ПУЭ п.3.4.7)	
14		Скрутки проводов в ЭЩ на всех этажах (ПУЭ п.2.1.21)	
15	Подвал	Коррозия лотков (ПУЭ п.2.1.29)	

16	Подвал	Скрутки проводов на лотках (ПУЭ п.2.1.21)	
17	Чердак	Оголенные провода (ПУЭ п.2.1.25)	
18		Открытые распаячные коробки	
19		Скрутки проводов (ПУЭ п.2.1.21)	

Испытания провели:

Техник
(должность)
Электроизмерительная лаборатория
Техник
(должность)
ООО "МЕКОМ"
Начальник электролаборатории:
(должность)

Б.А.
(подпись)
Лангев
(подпись)
Филимонов
(подпись)

Бычков А.И.
(ф.и.о)

Лангев Д.С.
(ф.и.о)

Филимонов А.Н.
(ф.и.о)

Протокол проверил:

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).