

# АКТ

## обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных (с электроплитами) помещениях

г. Москва

«21» июня 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель

ООО «Еврострой»  
инженер Некрасов Н.С.

Мастер ООО «Еврострой» Бренделев Н.В.

Чистильщики ООО «Еврострой» Бренделев Н.В., Некрасов Н.С.

Произвели осмотр технического состояния вентиляционных каналов в доме № 14 по адресу: ул. Нефская с целью определения пригодности системы вентиляции в помещении в соответствии со СНиП. Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№ квартиры или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
<u>1-142</u>	<u>Каналы засорены пылью и жиром</u>	<u>к эксплуатации не пригодны</u>
	<u>Требуется очистка каналов</u>	<u>при очистке</u>
	<u>пробрана и исправна</u>	

Представитель ООО «Еврострой»

Мастер ООО «Еврострой»

Чистильщики ООО «Еврострой»



Бренделев Н.В.

Бренделев Н.В.

Некрасов Н.С.