ЭЛ – 12

Лист 1
Всего листов 1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ

Свидетельство о регистрации №7747
Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.
Действительно до: 28 июня 2022 г.

Юридический адрес:
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194
Почтовый адрес:
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Ведомость дефектов

Цель испытания: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
Дата проведения испытания: с 20.03.2024г. по 23.03.2024г.
Код ОКП: **Заказчик:** ООО "КОР"
Наименование объекта Жилой дом **Адрес:** г.Москва, ПЕЧОРСКАЯ УЛ., дом 14

№ пп	Элемент электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	**Щитовая подъезд №2, подвал, вход со двора**	Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)	
2	**ВРУ в щитовой**	Оголенные провода в секции №1 (ПУЭ п.2.1.25)	V

Испытания провели: Техник (должность) (подпись) Бычков А.Н. (ф.и.о)

Техник (должность) (подпись) Лаптев Д.С. (ф.и.о)

Электроизмерительная лаборатория ООО "МЕКОМ"

Протокол проверил: Начальник электролаборатории: (должность) (подпись) Филимонов А.Н. (ф.и.о)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).